

Checkliste: Arbeitsschutz - Brandschutz

Was ist zu beachten?	Erledigt
Ist die Anzahl der vorgehaltenen Feuerlöscher in den einzelnen Arbeitsbereichen ausreichend?	<input type="checkbox"/>
Sind die Feuerlöscher in einem ordnungsgemäßen Zustand?	<input type="checkbox"/>
Sind die Feuerlöscher für die jeweils vorhandenen brennbaren Stoffe geeignet?	<input type="checkbox"/>
Sind die Feuerlöscher so angebracht, dass sie schnell und leicht erreichbar sind?	<input type="checkbox"/>
Wurde die Handhabung der Feuerlöscher mit den Mitarbeitern geübt und wird dies regelmäßig wiederholt?	<input type="checkbox"/>
Haben die Rettungswege und Notausgänge die nach der Arbeitsstättenverordnung und den jeweiligen Richtlinien verlangten Abmessungen?	<input type="checkbox"/>
Können die Notausgänge von innen und ohne Schlüssel geöffnet werden?	<input type="checkbox"/>
Sind die Rettungswege und Notausgänge ausreichend gekennzeichnet und ist diese Kennzeichnung auch im Dunkeln zu erkennen?	<input type="checkbox"/>
Sind die Rettungswege und Notausgänge frei zugänglich oder werden sie durch Möbel o.ä. verstellt?	<input type="checkbox"/>
Sind die feuer- und explosionsgefährdeten Bereiche und ihre Zugänge deutlich und dauerhaft gekennzeichnet?	<input type="checkbox"/>
Ist sichergestellt, dass nur die unmittelbar für den jeweiligen Arbeitsprozess notwendigen Mengen brennbarer Stoffe am Arbeitsplatz bereitgehalten werden?	<input type="checkbox"/>
Werden die brennbaren Flüssigkeiten stets in den dafür geeigneten und verschlossenen Behältern aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>
Wie wird kontrolliert, dass brennbare Abfälle, Reste und gebrauchte Putzmaterialien sofort aus dem Arbeitsbereich entfernt werden?	<input type="checkbox"/>
Findet eine regelmäßige Prüfung statt, ob brennbare Stoffe durch weniger gefährliche ersetzt werden können?	<input type="checkbox"/>
Sind die Mitarbeiter über die Gefahren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit brennbaren Stoffen unterwiesen worden?	<input type="checkbox"/>
Werden Feuerarbeiten in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen nur durchgeführt, nachdem die festgelegten Maßnahmen durchgeführt und überprüft worden sind und die Genehmigung erteilt worden ist?	<input type="checkbox"/>
Werden in regelmäßigen Abständen vorher nicht angekündigte Brandschutzübungen durchgeführt, um das Verhalten im Notfall zu üben?	<input type="checkbox"/>
Gibt es einen Alarmplan, über den die Mitarbeiter auch informiert worden sind?	<input type="checkbox"/>